

Kapazität und Auslastung der KVA in der Schweiz 2005

Kt.	Standort	Thermische Leistung	Inbetriebnahme / Gesamt-erneuerung	Verbrennungs-kapazität* der KVA 2005	entsorgte Abfallmenge 2005	Auslastung der KVA 2005
		[MW]		A [t/J]	B [t/J]	B/A
ZH	Dietikon	Ofen 1 Ofen 2	1993 1995	81'220	81'983	101%
ZH	Hinwil	Ofen 1 Ofen 2 Ofen 3	1996 1976/2001 1976	196'222	178'753	91%
ZH	Horgen	Ofen 1 Ofen 2	1992 1991	61'262	63'749	104%
ZH	Winterthur	Ofen 1 Ofen 2	1977 1993	175'000	167'298	96%
ZH	Zürich II (Hagenholz)	Ofen 1 Ofen 3	1982 1989	175'769	173'391	99%
ZH	Zürich I (Josefstrasse)	Ofen 1 ● Ofen 2	1995 1978/2001	156'478	154'362	99%
BE	Bern	Ofen 1 Ofen 2	1985 1986	111'092	108'960	98%
BE	Brügg (Biel)	Ofen 1	1991	41'025	41'359	101%
BE	Thun	Ofen 1	2004	108'538	107'217	99%
LU	Luzern	Ofen 1 Ofen 2 Ofen 3	1990/98 1989/97 1983/99	80'637	82'306	102%
GL	Niederurnen	Ofen 2 Ofen 3	1984 2000	112'000	112'659	101%
FR	Posieux	Ofen 1	2001	86'099	84'312	98%
SO	Zuchwil	Ofen 1 Ofen 2 Ofen 3 Ofen 4	1993 1992 1990 2002	207'888	193'078	93%
BS	Basel	Ofen 1 Ofen 2	1998 1998	190'000	193'355	102%
SG	Bazenheid	Ofen 1 Ofen 2 Ofen 3	1976 1976 1984	70'278	74'910	107%

Kt.	Standort	Thermische Leistung	Inbetriebnahme / Gesamt-erneuerung	Verbrennungskapazität* der KVA 2005	entsorgte Abfallmenge 2005	Auslastung der KVA 2005
				A	B	B/A
		[MW]		[t/J]	[t/J]	
SG	St. Gallen	Ofen 1	14	1987		
		Ofen 2	14	1988	71'084	76'021 107%
SG	Buchs (SG)	Ofen 1	13	1974		
		Ofen 2	24.2	1982		
		Ofen 3	31.7	1995	181'029	186'417 103%
GR	Trimmis	Ofen 1	21.25	1990		
		Ofen 2	28	2005	76'000	74'168 98%
AG	Buchs (AG)	Ofen 1	30.7	1994		
		Ofen 3	28	1984	112'382	117'713 105%
AG	Oftringen	Ofen 1	27.9	1992	68'803	71'843 104%
AG	Turgi	Ofen 3	20	1983		
		Ofen 4	32	1996	115'711	121'255 105%
TG	Weinfelden	Ofen 1	29.9	1996		
		Ofen 2	29.9	1996	129'084	128'382 99%
VD	Lausanne	Ofen 1	9.6	1958		
		Ofen 2	9.6	1958	47'363	46'041 97%
VS	Sion	Ofen 1	9.2	1971		
		Ofen 2	12.3	1974	58'594	50'781 87%
VS	Monthey	Ofen 1	37.6	2003		
		Ofen 3	37.6	1996	160'000	150'821 94%
VS	Gamsen	Ofen 2	17.5	1998	40'153	35'605 89% ❶
NE	Colombier	Ofen 1	13.8	1988		
		Ofen 2	13.8	1991	68'000	60'189 89%
NE	La Chaux-de-Fonds	Ofen 1	22	1994	50'000	49'457 99%
GE	Les Cheneviers	Ofen 4	50	1978/95		
		Ofen 5	58	1993		
		Ofen 6	58	1993	345'000	310'147 90%
	Total ❷	1'495		3'377'000	3'296'532	98%

❶ Ofenline wird nur bei Revisionen in den Anlagen Hagenholz und Josefstrasse betrieben (gem. Auflage in der Betriebsbewilligung).

❷ Kein Dauerbetrieb, da beschränktes Einzugsgebiet.

❸ ohne Zwischenlager

