

## 0182 Regionales Pflegezentrum Baden AG

Dokumentversion: 1

Datum: 07.06.2021

### 1 Einleitung

Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu einem zurückgezogenen Gesuch. Die zugehörige Programmbeschreibung, der Validierungsbericht, werden publiziert unter <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/verminderungsmassnahmen/kompensation/inland/abgelehnte-projekte.html>.

Das Projekt umfasst den Bau einer Heizzentrale bestehend aus 2 Holzschnitzelkesseln (1 x 400 kW, 1 x 800 kW) mit einem 30 m<sup>3</sup> Energiespeicher für die Grundlastabdeckung sowie einem Erdgaskessel (1 x 2'500 kW) für die Spitzenlastabdeckung im Winter zur Beheizung der Pflegezentrum Baden AG sowie der Kantonsschule Baden. Der Bau einer Wärmepumpe auf dem Areal der RPB ist nicht möglich. Das gewählte Wärmeconcept entspricht einer erprobten Standard-Lösung nach QM-Holzheizwerke und substituiert im Endausbau im Vergleich zum Mittel der Jahre 2013 - 2015 rund 3'400 MWh Erdgas.

Bei Fragen wenden Sie sich per Email an die Geschäftsstelle Kompensation: [kop-ch@bafu.admin.ch](mailto:kop-ch@bafu.admin.ch)

### 2 Rückzug und Status des Gesuchs

Das Projekt wurde am 16.05.2018 durch das BAFU für die Ausstellung von Bescheinigungen als geeignet beurteilt und mit der Projektnummer 0182 registriert.

Der Gesuchsteller hat mit Schreiben vom 16.11.2020 über den Rückzug des Projektes informiert. Die Geschäftsstelle Kompensation nahm den Rückzug zur Kenntnis. Als Grund für den Rückzug wurde mitgeteilt, dass das Projekt nicht realisiert wird. Nach 3 Jahren Planungszeit wurde entschieden, auf eine andere Lösung also die Holzschnitzelheizung zu setzen.